

産業廃棄物焼却施設の維持管理計画

事業所名	住友化学(株)三沢工場
------	-------------

排ガス濃度(酸素12%換算)

測定項目	法基準値	維持管理計画値	測定頻度に関する事項
ばいじん	0.5g/Nm ³	0.2g/Nm ³	※
窒素酸化物(NO _x)	700ppm以下	500ppm以下	※
硫黄酸化物(SO _x)	K値規制 17.5以下	50ppm以下	※
一酸化炭素(CO)	100ppm以下	100ppm以下	測定機器による常時監視
塩化水素(HCL)	700mg/Nm ³ 以下	40mg/Nm ³ 以下	※
塩素(CL)	適用外	5mg/Nm ³ 以下	※
ダイオキシン類濃度	10ng-TEQ/Nm ³ 以下	10ng-TEQ/Nm ³ 以下	年1回測定

※通算稼動日数30日ごとに1回以上測定

施設の技術上の基準に関する事項

測定項目	法基準値	維持管理計画値
燃焼室の燃焼ガスの温度	800°C以上	